



PROTOKÓŁ Z WYKONANIA NAPRAWY / PRZEGLĄDU

Obiekt	Dom prywatny - Jan Stowalski		
Adres	Poznań ul. Hołdecka 105	czynnik chłodniczy	ilość
Wykaz urządzeń	Klimatyzator nasadkowy Airwell H2DE 12	R410A	1200g
Lp.	Zakres wykonanych prac	TAK	NIE
1.	Pomiar temperatury nawiewu	✓	
2.	Sprawdzenie połączeń elektrycznych i freonowych	✓	
3.	Sprawdzenia magistrali odpływu skroplin	✓	
4.	Czyszczenie filtrów i wymienników ciepła	✓	
5.	Dezynfekcja parowników	✓	
6.	Sprawdzenie funkcji sterowania	✓	
7.	Czyszczenie obudowy	✓	
Lp.	Zużyte części zamienne i materiały	Ilość	
1.	Preparat dezynfekujący Nano Protect Silver Nice/ eNYRUN CL 820 3	0,3l	
2.	środkii czyszczące	0,2l	
3.	czyściwo	20szt	
Uwagi i zalecenia wykonawcy			
/			

URZĄDZENIE SPRAWNE/NIESPRAWNE, PRZEKAZANE DO EKSPLOATACJI/NAPRAWY

[Signature]

Serwisant

17.09.2013

data

Przedstawiciel Zleceniodawcy